



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ME04.H01584

Срок действия с 30.12.2015

по 29.12.2018

№ 2062810

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11ME04

Орган по сертификации продукции ОС ЭИ ООО НТЦС «БЭТИ»
Место нахождения: Российская Федерация, 123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4
Фактический адрес: Российская Федерация, 123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4
Телефон: (495) 2598442, факс: (495) 2598442

ПРОДУКЦИЯ Трансформаторы силовые типов ТМ(Г) и ТМПН(Г) мощностью от 16 до 2500 кВА на напряжение до 10кВ, климатического исполнения У, УХЛ1 категории размещения 1. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):
34 1100

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 17516.1-90, ГОСТ 30546.1-98 к сейсмическому воздействию 9 баллов по шкале MSK 64 включительно при установке изделия над нулевой отметкой до 35 м.

код ТН ВЭД России:
8504210000,
8504221000,
8504229000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «ЭЛЕКТРОЩИТ»

ОГРН: 1025006392828, ИНН: 5048081818, КПП: 504801001. Адрес: 142324, РОССИЯ, Московская обл., Чеховский р-он, д. Люторецкое, ул. Производственная, вл. 1. Телефон: 84957873933, Факс: 84957873935, E-mail: sekretar@elektro-shield.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Открытое акционерное общество «ЭЛЕКТРОЩИТ»

ОГРН: 1025006392828, ИНН: 5048081818, КПП: 504801001. Адрес: 142324, РОССИЯ, Московская обл., Чеховский р-он, д. Люторецкое, ул. Производственная, вл. 1. Телефон: 84957873933, Факс: 84957873935, E-mail: sekretar@elektro-shield.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний №№ 170/КР-02-15 от 29 декабря 2015 г.

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ БЫТОВЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ И АППАРАТУРЫ» (ИЛ ЭИ НТЦС «БЭТИ») Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ME72.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3



Руководитель органа

И.А. Бондарев
подпись

И.А. Бондарев
инициалы, фамилия

Эксперт

М.С. Кузнецов
подпись

М.С. Кузнецов
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации